

PROŽ

Alarm p.poz.

TPZ

Termostat
przeciwzamrożeniowy
FROST
Typ: TS01-COP

PFN

Presostat filtra
nawiewu
Typ: BECK 930.83
50-500Pa

PFM

Presostat filtra
wywiewu
Typ: BECK 930.8
50-500Pa

PWM

Presostat wentylator
nawiewu
Typ: BECK 930.83
50-500Pa

PWV


Presostat wentylatorowy
Typ: BECK 930.83
50-500Pa

"USŁUGI PROJEKTOWE KAPUSTA RENATA"

ul. Wojska Polskiego 6/9

25-364 Kielce

tel +41/31 00 393



INWESTYCJA	ZMIANA CZYNNIKA GRZEWOWEGO W INSTALACJI Ciepła Technologicznego CENTRALNYCH WYCIĄGNIJNYCH Z WYDANEGO NA KOTŁOWNI GŁOJOWEJ W BUDYNKU HALLI SPORTELNOJ „LEONIDOW” PRZY UL. BOCZNEJ 15 W KIELCACH			PROJEKTOWAŁ:	RAFAŁ ROSTKOŃSKI	SMK/0149/PW/04	BRANŻA:	IE + JA	FAZA:	PW
	INWESTOR	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach ul. Żytnia 1	AS.PROJEKTANTA	ELUKASZ GIEBER		NR PROJ.	01/04/2012		Ozn:	
NAZWA	Stacja automatu centrali wentylacyjnej LAP_NIW4	SPRAWDZIŁ:			NR RYS.	1A-7			AKRUSZ	BEW.
Nazwa orf.	Obróbki zabezpieczeń ZAY AC								5	
		FUNKCJA	IMię I NAZWISKO	NR UPŁ.	PODPIS	DATA	04.2012		SKALA	