



- 01 MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO
- 02 SZATNIA 1
- 03 UMYWALNIA 1
- 04 SZATNIA 2
- 05 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
- 06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
- 07 POKÓJ SĘDZIEGO
- 08 KOMUNIKACJA
- 09 POKÓJ TRENERA
- 10 SZATNIA 3
- 11 WC
- 12 UMYWALNIA 2
- 13 SZATNIA 4
- 14 SALA ZEBRAN

wewnętrzna linia zasilająca - przewód YDY5x10 p/t z rozdzielni licznikowej poza obszarem opracowania

- RG** rozdzielnia główna wg schematu na rys. E2
- ♀ wyłącznik schodowy 230V, 6A IP20 p/t
 - ♂ wyłącznik świecznikowy 230V, 6A IP20 p/t
 - ♂ wyłącznik pojedynczy 230V, 6A IP20 p/t
 - ⌒ gniazdo podwójne 230V, 10A ze stykiem ochronnym p/t IP20
 - ⌒ gniazdo pojedyncze 230V, 10A ze stykiem ochronnym p/t IP44
 - ⊖ oprawa jarzeniowa nastropowa z rastrem 4x18W IP20
 - ⊖ oprawa jarzeniowa płatonieta1x18W IP20
 - ⊖ oprawa jarzeniowa nastropowa z kloszem 2x36W IP55
 - ⊗ oprawa halogenowa 50W z czujnikiem ruchu IP65
 - G1 grzejnik elektryczny 230V 1kW wg projektu instalacji grzewczej
 - G2 grzejnik elektryczny 230V 1,25kW wg projektu instalacji grzewczej
 - G3 grzejnik elektryczny 230V 0,5kW wg projektu instalacji grzewczej
 - PW pojemnościowy podgrzewacz wody 400V 6kW wg projektu sanitarnego
 - 1 wentylator osiowy 230V 60W wg projektu wentylacji sterowany wyłącznikiem oświetlenia pomieszczenia
 - 2 wentylator osiowy 230V 28W wg projektu wentylacji sterowany wyłącznikiem oświetlenia pomieszczenia
 - 3 wentylator osiowy 230V 27W wg projektu wentylacji sterowany wyłącznikiem oświetlenia pomieszczenia
 - KP kurtyna powietrzna (na zimno) 230V, 0,18kW wg projektu wentylacji

NAZWA	PROJEKT BUDOWLANY DOPROWADZENIA INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ I ELEKTRYCZNEJ DLA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. KUSOCINSKIEGO W KIELCACH.		
ADRES INWESTYCJI	ISTNIEJĄCY BUDYNEK SOCJALNO - ADMINISTRACYJNY NR 53 ZLOKALIZOWANY NA DZIAŁCE NR EWID. 60/33 PRZY UL. KUSOCINSKIEGO W KIELCACH		
INWESTOR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 25-018 KIELCE SIEDZIBA. UL. ŻYTNIA 1 KIELCE.		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ZTI Architektkonieczna Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Grzadzki ul. Chłopa 13, 25-303 Kielce tel./fax (041) 344 95 50, kom.: 0 502 047 533, e-mail: rs6@wp.pl		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Albert Baranowski	129/65	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Albert Baranowski	129/65	
OBIEKT	SOCJALNO-ADMINISTRACYJNY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY		
RYSUNEK	INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA RZUCIE PARTERU		
SKALA	NR RYS. 1:100	E-01	DATA XII.2010

WIEŻE OPRACOWAŁ: STANISŁAW AUTORSKI I POLSKA OCENIŁ: ZAST. PANA O PRACOWNI AUTORSKI I POLSKA OCENIŁ: POKRZYWIŃC