

OBSAŚNIENIA:  
FN. - Faleownik centrali went., montowany pod dachem [wykonuje dostawca centrali]  
SN. - Szafa zasilająca centrale wentylacyjną [wykonuje dostawca centrali wentylacyjnej]  
PSN. - Panel sterowniczy centrali wentylacyjnej [wykonuje dostawca centrali wentylacyjnej]  
RKDU - Regulator transformatorowy [wykonuje dostawca centrali wentylacyjnej]  
PF - Przewód firmowy zgodny z wymogami producenta

Centrala nawiewna N1 - zespół szatniowy  
VS-10-R-H-S/T

Centrala nawiewna N1 - hala diagnostyczna  
VS-75-R-E/RH/SS

Oświetlenie - oprawy na budynku

Zasilanie skrzynki sterowniczej silowników okiennych

Rezerwa - urządzenia teletechniki

Rezerwa - urządzenia teletechniki

Rezerwa - urządzenia teletechniki

Rezerwa - urządzenia teletechniki

Zasilanie wentylatora kanałowego - pom. porządkowe (0.3)

Zasilanie wentylatora kanałowego - łazienka (0.4)

Zasilanie wentylatora kanałowego - wc (0.13)

Zasilanie wentylatora kanałowego - wc (0.15)

Zasilanie wentylatora kanałowego - wc (0.16)


Zasilanie wentylatora kanałowego - wc (0.21)

Zasilanie wentylatora kanałowego - wc (0.22)

Wypust - zasilanie 4x wpustów dachowych

Gniazdo 1-fazowe - Zasilanie regulatorów nasad

Rezerwa



BILANS MOCY:  
 $P_i=46,1\text{ kW}$   $k=0,75$   $P_s=34,6\text{ kW}$   
Moc przyłączeniowa wg. RZE  $P_p=35,0\text{ kW}$   
 $I_o=54,4\text{ A}$   $\cos\phi=0,93$   $U=400\text{ V}$

SIĘĆ NN W UKŁADZIE TN-C, INSTALACJE W BUDYNKU W UKŁADZIE TN-S

	ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW GRZĄDZIELA	
	TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY HALI SPORTOWEJ	
	ADRES PROJ. OBIEKTU ( nr działki): UL. WARSZAWSKA 338 KIELCE NR EWID. 508/2I, FRAGM. 522/1, OBRĘB 0007	
	INWESTOR: MOSiR KIELCE	
	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA CZ.2		
PROJEKT:	IMiE I NAZWISKO mgr inż. Jarosław Kotera K-214/JS	UPR.: PODPIS:
OPRACOWANIE:	mgr inż. Karol Napij	
NR RYS.: E1B		SKALA:

Plany autorskie powyższego opracowania  
architektonicznego, posiadającego projektową  
jedność projektową, jest zastrzeżone. Zgody

Pracownia Architektoniczno-Techniczna ZBIgniew GRZĄDZIELA  
ul. Warszawska 338, 25-030 Kielce  
tel. 25 261 11 11, 25 261 11 12  
e-mail: zbi@zbi.pl, zbi@wp.pl  
Rozpowszechnianie i publikacja bez zgody jednostki projektowej jest zabronione.

Tablica THS  
Skala 1:10  
1. Rozdzielnica natynkowa XL3 160 [6x24mod.]  
prod. LEGRAND  
2. Metelowa, IP43.  
3. Rozmiary [WxSxG]: 1050x575x185

