RZUT DACHU
SKALA 1:100



OZNACZENIA

- WYPUST ELEKTRYCZNY – TYP I PRZEKRÓJ PODANY NA RYSUNKU
- ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH KONTROLNYCH MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU, CHODNIKÓW LUB DRÓG PRZY ŚCIANIE BUDYNKU
- ZWODY POZIOME – Z DFe/Zn 8mm NA WSPORNIKACH TYPOWYCH
- UZIOM FUNDAMENTOWY Z PŁASKOWNIKA FeZn 30x4mm
- ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH KONTROLNYCH MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU, CHODNIKÓW LUB DRÓG PRZY ŚCIANIE BUDYNKU
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY Z DFe/Zn 8mm UKŁADANY PODTYNKOWO W RURZE OSŁONOWEJ TYPU RL 28
- POŁĄCZENIA MIĘDZY RÓŻNYMI POZIOMAMI DACHU

SIEĆ NN W UKŁADZIE TN-C, INSTALACJE W BUDYNKU W UKŁADZIE TN-S

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ZBIGNIEW GRZĄDZIELA

TYTUŁ PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY HALI SPORTOWEJ

ADRES PROJ. OBIEKTU (nr działki):
UL. WARSZAWSKA 338 KIELCE
NR EWID. 508/2I, FRAGM. 522/1, OBRĘB 0007

INWESTOR:
MOSiR KIELCE

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA ODGROMOWA

	IMIĘ I NAZWISKO	UPR.:	PODPIS:	SKALA:
PROJEKT:	mgr inż. Jarosław Kolera	RL-214/93		1:100
OPRACOWANIE:	mgr inż. Kamil Nogaj			NR RYS.: E4

Prawa autorskie powyższego opracowania architektonicznego posiada pracownia projektowa. Rozpowszechnianie, kopiowanie i publikacja bez zgody jednostki projektowej jest zabronione.