

**Raport charakterystyki energetycznej**

Nazwa

CE 1

**Własności budynku / części budynku / lokalu**

Zapotrzebowanie na energię pierwotną	EP	31,8 [kWh/m²]
Powierzchnia ogrzewana	Af	2221,3 [m²]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym)	Ve	10706,2 [m³]
Pojemność cieplna	Cm	406633 [kJ/K]
Współczynnik strat ciepła na wentylację	Hve	684,87 [W/K]
Zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania ciepłej wody	QW,nd	19012,1 [kWh]

**Bilans energetyczny**

Miesiąc	Htr [W/K]	Qtr [kWh]	Qve [kWh]	QH,ht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol [kWh]	QH,gn [kWh]	QH,gn*ηH,gn [kWh]	QH,nd [kWh]
Styczeń	1076,79	14060,1	8942,6	23002,8	7602,2	5199,2	12801,4	12536,7	10466,1
Luty	1076,79	13350,7	8491,4	21842,1	6866,5	4533,6	11400,1	11220,5	10621,6
Marzec	1076,79	12698,2	8076,4	20774,6	7602,2	9133,6	16735,8	15334,6	5440,1
Kwiecień	1076,79	6861,6	4364,1	11225,7	7357,0	11030,9	18387,9	10886,6	339,2
Maj	1076,79	2684,1	1707,1	4391,2	7602,2	13855,0	21457,2	4390,4	0,8
Czerwiec	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lipiec	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierpień	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wrzesień	1076,79	2830,1	1800,0	4630,1	7357,0	9529,9	16886,9	4626,4	3,7
Październik	1076,79	6289,2	4000,1	10289,2	7602,2	7160,7	14762,9	9771,1	518,2
Listopad	1076,79	10893,1	6928,3	17821,4	7357,0	3098,3	10455,3	10186,4	7635,0
Grudzień	1076,79	13098,8	8331,2	21430,0	7602,2	3255,6	10857,8	10707,3	10722,7
Suma strat	-	82765,8	52641,3	135407,1	-	-	-	0,0	45747,2
Suma zysków	-	0,0	0,0	0,0	66948,5	66796,9	133745,4	89659,9	-