

Raport charakterystyki energetycznej

Nazwa

CE 1

Własności budynku / części budynku / lokalu

| | | |
|--|-------|---------------|
| Zapotrzebowanie na energię pierwotną | EP | 64,6 [kWh/m²] |
| Powierzchnia ogrzewana | Af | 2221,3 [m²] |
| Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym) | Ve | 10706,2 [m³] |
| Pojemność cieplna | Cm | 406633 [kJ/K] |
| Współczynnik strat ciepła na wentylację | Hve | 684,87 [W/K] |
| Zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania ciepłej wody | QW,nd | 19012,1 [kWh] |

Bilans energetyczny

| Miesiąc | Htr [W/K] | Qtr [kWh] | Qve [kWh] | QH,ht [kWh] | Qint [kWh] | Qsol [kWh] | QH,gn [kWh] | QH,gn*ηH,gn [kWh] | QH,nd [kWh] |
|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| Styczeń | 1076,79 | 14060,1 | 8942,6 | 23002,8 | 7602,2 | 5199,2 | 12801,4 | 12536,7 | 10466,1 |
| Luty | 1076,79 | 13350,7 | 8491,4 | 21842,1 | 6866,5 | 4533,6 | 11400,1 | 11220,5 | 10621,6 |
| Marzec | 1076,79 | 12698,2 | 8076,4 | 20774,6 | 7602,2 | 9133,6 | 16735,8 | 15334,6 | 5440,1 |
| Kwiecień | 1076,79 | 6861,6 | 4364,1 | 11225,7 | 7357,0 | 11030,9 | 18387,9 | 10886,6 | 339,2 |
| Maj | 1076,79 | 2684,1 | 1707,1 | 4391,2 | 7602,2 | 13855,0 | 21457,2 | 4390,4 | 0,8 |
| Czerwiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lipiec | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sierpień | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wrzesień | 1076,79 | 2830,1 | 1800,0 | 4630,1 | 7357,0 | 9529,9 | 16886,9 | 4626,4 | 3,7 |
| Październik | 1076,79 | 6289,2 | 4000,1 | 10289,2 | 7602,2 | 7160,7 | 14762,9 | 9771,1 | 518,2 |
| Listopad | 1076,79 | 10893,1 | 6928,3 | 17821,4 | 7357,0 | 3098,3 | 10455,3 | 10186,4 | 7635,0 |
| Grudzień | 1076,79 | 13098,8 | 8331,2 | 21430,0 | 7602,2 | 3255,6 | 10857,8 | 10707,3 | 10722,7 |
| Suma strat | - | 82765,8 | 52641,3 | 135407,1 | - | - | - | 0,0 | 45747,2 |
| Suma zysków | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66948,5 | 66796,9 | 133745,4 | 89659,9 | - |